

Додаток 7.
до договору споживача про надання
послуг з розподілу електричної енергії
о/р

ОДНОЛІНІЙНА СХЕМА

Примітка.

Однолінійна схема оформлюється на підставі схеми електропостачання об'єкта Споживача та має містити: найменування центру живлення (диспетчерське найменування ПС, РП, ТП, секцій шин, фідерів (номер, назва, ПЛ, КЛ), номери опор, від яких здійснюється живлення об'єкту), точки розподілу, точки меж балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, параметри втратних елементів (№ ТП, номінальна потужність трансформатора, довжина, переріз, марка кабелю (проводу), точки захисту від перевантаження, точки встановлення засобів обліку основного Споживача та субспоживачів (комерційного, технічного), тип, номінал струму приладів обліку, ЕІС код точок обліку, номінал трансформаторів струму, номінальний струм ввідного комутаційного апарату, місце встановлення та потужність компенсувальних пристроїв (БСК, в/в СД, СК, СТК) та місце встановлення та потужність пристроїв генерації активної потужності (блок-станції, когенераційні установки, дизельні генератори тощо) основного Споживача та субспоживачів а також величину дозволеної та приєднаної потужності основного Споживача та субспоживачів, коротку характеристику об'єкту.