

Технічні вимоги для встановлення УЗЕ споживачем:

1. Улаштування технічних засобів для недопущення видачі в електричну мережу ОСР або мережі інших суб'єктів господарювання раніше збереженої в УЗЕ енергії – передбачити використання технічних засобів (апаратів, пристроїв), що відповідають вимогам ПУЕ.
2. Забезпечення місць для опломбування встановлених на виконання технічних вимог засобів захисту, блокувань, захисної автоматики, контролю.
3. Забезпечення споживачем надання ЗВТ на проведення параметризації.
4. Проведення споживачем випробувань в необхідному обсязі електрообладнання, пристроїв захисту та автоматики, контрольно-вимірювальних приладів і сигналізації.
5. Для забезпечення окремого комерційного обліку електричної енергії, перетікання якої здійснено як до, так і з УЗЕ передбачити встановлення засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), які відповідають вимогам Кодексу комерційного обліку електричної енергії (ККОЕЕ), Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких ЗВТ.