

**Технічні вимоги для встановлення генеруючої установки споживачем (у разі встановлення генеруючої установки без можливості видачі електричної енергії, виробленої такою генеруючою установкою, в електричну мережу ОСР):**

1. Улаштування технічних засобів (смайтметр, обмежувач генерації тощо) та/або проведення відповідного налаштування протиаварійної автоматики для недопущення видачі в електричну мережу ОСР електричної енергії, виробленої генеруючою установкою – передбачити використання технічних засобів (апаратів, пристроїв), що відповідають вимогам ПУЕ.
2. Забезпечення місць для опломбування встановлених на виконання технічних вимог засобів захисту, блокувань, захисної автоматики, контролю.
3. Для комерційного обліку електричної енергії передбачити встановлення засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), які відповідають вимогам Кодексу комерційного обліку електричної енергії (ККОЕЕ), Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких ЗВТ.
4. Забезпечення споживачем надання ЗВТ на проведення параметризації.
5. Проведення споживачем випробувань в необхідному обсязі електрообладнання, пристроїв захисту та автоматики, контрольно-вимірювальних приладів і сигналізації.